

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

МУП "ЖКХ Назарьево"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр**	0,00
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	0,00
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	12
3.1	Взвешенные вещества	15
3.2	БПК5	3
3.3	Аммоний-ион	0
3.4	Нитрит-анион	1
3.5	Фосфаты (по Р)	0
3.6	Нефтепродукты	0
3.7	Микробиология	0
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	12
4.1	Взвешенные вещества	15
4.2	БПК5	3
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	1
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	20,00
7	Комментарии	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *
МУП "ЖКХ Назарьево"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	0,00
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
	Добавить случаи	
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	0,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	12
4.1	Мутность	1
4.2	Цветность	0
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
4.3.1	Хлор остаточный связанный	0
4.3.2	Хлор остаточный свободный	0
4.4	Общие колиформные бактерии	0
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
5.1	Мутность	0
5.2	Цветность	0
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	0
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	20,00
8	Комментарии	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

Горячее водоснабжение

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

МУП "ЖКХ Назарьево"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на км **	0,00
2	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды	0
2.1	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	0,00
3	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	0
4	Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период. Если пробы (показатели) не исследовались - оставить графу пустой)	100,00
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	30,00
7	Комментарии	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

Теплоснабжение

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

МУП "ЖКХ Назарьево"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение	Ссылки на документы
1	2	3	4
1	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) **	0,00	
2	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)**	0,00	
3	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ***	утверждены	http://gkh-nazarevo.ru/disclosure
4	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), %	0,00	
5	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	30,00	
6	Комментарии	Постановление Правительства РФ №307 от 16.04.2012г.	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

*** В случае, если показатели надежности и качества не утверждены, укажите ссылку на материалы, подтверждающие информацию (например, ссылка на сайт регулирующего органа).